

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»	
623840, Свердловская область, Ирбитский район, д.Гаёва ул.Школьная, 17 телефон 8(34355)31436 эл. адрес: gaewski_dsad@mail.ru , сайт: gaevsad.uoirbitmo.ru	ИНН 6611006198 КПП 667601001 ОГРН 1026600878193

ИСХ.№9 от 19.01.2020 г.

**Отчет о выполнении предписания №10/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара от 17.03.2020 г.**

В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности и на основании Акта проверки № 10 от 17.03.2020 года, Предписания №10/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.03.2020 г., были проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок исполнения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	Не организовано, не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы на кровлю здания	01.09.2020 г.	Произведено испытание пожарной лестницы на кровлю здания (Акт от 11.09.2020 года) Выводы по результатам испытаний: пожарная лестница испытание выдержала и пригодна к дальнейшей эксплуатации.
2.	Помещение склада №1 не отделено противопожарной преградой	01.09.2020 г.	Заключен Договор с ИРО ВДПО №92 от 23.03.2020г. на замену деревянных конструкций на противопожарные двери. Работы выполнены в полном объеме.
3.	Помещение склада №2 не отделено противопожарной преградой	01.09.2020 г.	Заключен Договор с ИРО ВДПО №92 от 23.03.2020г. на замену деревянных конструкций на противопожарные двери. Работы выполнены в полном объеме.
4.	В здании детского сада отсутствует аварийное освещение	01.09.2020 г.	Написано письмо на имя начальника Управления образования Н.В.Черемисиной (исх. №34 от 12.05.2020 года) о выделении дополнительных ассигнований на монтаж аварийного освещения в

			здании МДОУ «Гаевский детский сад» в сумме 228 000 рублей.
--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копия Акта испытания пожарной лестницы на кровлю здания от 11.09.2020 года.
2. Копия Акта выполненных работ от 27.04.2020 г.
3. Копия письма от 12.05.2020 года №34.

Руководитель	заведующий		<i>Л.П. Ваганова</i>		Л.П. Ваганова
	должность		подпись		расшифровка подписи





**ИРБИТСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

г. Ирбит

«11» сентября 2020

ПРОТОКОЛ

испытания пожарной лестницы

1. МДОУ Гаевский детский сад
Свердловская область, Ирбитский район, д. Гаева, ул. Школьная, 17
2. Наружная металлическая лестница высотой 4,16 м, имеет 9 ступеней с 1 площадкой, лестница крепится к стене при помощи 6 креплений.
Классификация лестницы П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009
3. Условия проведения испытаний: Дневное время
4. Средства испытания: груз, лебедка, площадка.
5. Визуальный осмотр лестницы:
Установлено соответствие пожарной лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009.
6. Расчет величины нагрузки на лестницу: согласно ГОСТ Р 53254-2009
7. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Кол-во испытываемых точек	Нагрузка кН (кгс)	Результаты испытаний
1	Ступени лестницы	2	1,8(180)	Соответствует

3. Выводы по результатам испытаний: Пожарная лестница испытание выдержала и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Испытание проводили:
Специалист ИРО ВДПО

_____ П.С. Бахарев

Председатель совета ИРО ВДПО
М.п.



_____ Д.В. Глушков

Акт № 543 от 27 апреля 2020 г. 10

Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", ИНН 6611005317, 623850,

Исполнитель: Свердловская обл, Ирбит г, Советская ул, дом № 26, тел.: (34355) 6-34-13, р/с 4070381077306000014, в банке СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 046577922, к/с 30101810100000000922

Заказчик: МДОУ "Гаевский детский сад", ИНН 6611006198, 623840, Свердловская обл, Ирбитский р-н, Гаева д, Школьная ул, дом № 17, тел.: 31436

Основание: Основной договор

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена деревянной конструкции на противопожарные двери	2	шт	23 151,50	46 303,00

Итого: 46 303,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 46 303,00 руб.

Сорок шесть тысяч триста три рубля 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРО ВДПО Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество"

ГЛУШКОВ Д. В.

ЗАКАЗЧИК

Ирбитский детский сад
МДОУ "Гаевский детский сад"

n/p 244

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»	
623840, Свердловская область, Ирбитский район, д.Гаёва ул.Школьная, 17 телефон 8(34355)31436 эл. адрес: gaewski_dsad@mail.ru., сайт: gaevsad.uoirbitmo.ru	ИНН 6611006198 КПП 667601001 ОГРН 1026600878193

Исходящий	№34	12.05.2020 г.
-----------	-----	---------------

**Начальнику Управления образования
Н.В.Черемисиной**

**заведующего МДОУ «Гаевский детский сад»
Л.П.Вагановой**

Уважаемая Надежда Вячеславовна!

На основании Предписания №10/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 17.03.2020 года прошу выделить дополнительные ассигнования на монтаж аварийного освещения в здании МДОУ «Гаевский детский сад» в сумме 228 000 рублей (КБК 906 0701 0910325030 244 225).

Копии предписания и сметы прилагаются.

Заведующий



Ваганова

Л.П.Ваганова

Управление образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Вход № 1045
45 09 2020 г.